



РИР
ГЛАЗОВ
РОСАТОМ

**Акционерное общество
«Русатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: info-fg@rusatom-utilities.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

30.08.2022 № 307-12/18461-12

На № 01-31/276 от 25.08.2022

Заместителю директора
по общим вопросам
МБУ «Молодёжный центр»

Е.П. Белоусовой

Уважаемая Елена Петровна!

В ответ на ваше письмо от 25.08.2022 №01-31/276 сообщаем.

После проведения гидравлических испытаний выявлено повреждение на тепловом вводе обратного трубопровода от ТК-194 к зданию по ул. Кирова, 71«б». С 01.06.2022 горячее водоснабжение потребителя с подающего трубопровода без циркуляции. В качестве подтверждения прилагаю копию телефонограммы от ООО "Тепловодоканал".

В связи с выявленным повреждением, не представляется возможным подключение отопительной нагрузки вышеуказанного здания, объект к отопительному периоду 2022-2023 – не готов.

Приложение: копия входящей телефонограммы №282 от 01.06.2022 – на 1л в 1экз.

Заместитель директора



И.Н. Яговкин

Вх Л 301
от 30.08.2022

Телепереписка № 282 от

01 ИЮН 2022

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 234.

Сообщаем, что уточнено место повреждение у потребителей: на т/вводе на обратном трубопроводе от ТК-194 к зданию по ул. Кирова 71-б. В 14-10 01.06.22г. был открыт подающий трубопровод в ТК-194 в сторону ул. Кирова 71-б. Разрешаем включение ГВС потребителя с подающего трубопровода без циркуляции. Просим принять меры к устранению повреждения.

Подписал: Костицын О.А.

(иск. № 360)

Передал: Суднев О.В.

