



ТЕПЛОВОДОКАНАЛ
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «РПР»

Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал»

ул. Толстого, д. 48, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427628

Телефон (34141) 6-60-90

E-mail: tvk-glazov@yandex.ru

ОКПО 4600892, ОГРН 1081837000740

ИНН 1837004370, КПП 183701001

10.01.2022 № 149-1/2-149-14

Начальнику управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Глазова
А.А. Суслопарову
Адрес: УР, 427621, г. Глазов,
ул.Энгельса, д.18

На № 02-10/0581 от 21.12.2021

О подключении к системе
теплоснабжения

Уважаемый Александр Андреевич!

В ответ на Ваш запрос сообщая, что подключение к централизованным тепловым сетям объекта, планируемого к размещению по адресу: УР, г. Глазов, ул. Циолковского, 27 (кадастровый номер земельного участка 18:28:000091:980), будет возможно после реконструкции тепловой сети от теплового узла Уз-322 до теплового узла Уз-339 после 2027 года. Присоединение будет возможно в тепловом узле Уз-345 (см. приложение 1). Максимальная нагрузка объекта в точке подключения не должна превышать 1,0 Гкал/ч.

Также сообщая, что подключение к централизованной системе теплоснабжения объекта, планируемого к размещению по адресу: УР, г.Глазов, Окружное шоссе, 1а (кадастровый номер земельного участка 18:28:000103:118), будет возможно после реконструкции тепловой сети от теплового узла Уз-322 до теплового узла Уз-339 после 2027 года. Присоединение будет возможно в тепловом узле Уз-1016г (см. приложение 2). Максимальная нагрузка объекта в точке подключения не должна превышать 0,8 Гкал/ч.

02-10-0009


12.01

22

Приложения:

1. Схема размещения возможной точки присоединения к системе теплоснабжения объекта на земельном участке (кад. № 18:28:000091:980) на 1 л., в. 1 экз.
2. Схема размещения точки присоединения к системе теплоснабжения объекта на земельном участке (кад. № 18:28:000103:118) на 1 л., в. 1 экз.

Генеральный директор



А.А. Бобырь

Галкин Максим Владимирович
8(34141) 6-60-90 доб. 155

УЗ-1016Г

